

電気工作物保安点検業務委託 条件付一般競争入札の実施について（公告・個別事項）

次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、条件付き一般競争入札の実施について（公告・共通事項）及びこの公告により公告します。

平成30年2月9日

公益財団法人富山県下水道公社

記

1 入札に付する事項

(1) 業務委託名

入札番号 10

電気工作物保安点検業務委託（以下の事業場の電気事業法に基づく保安管理業務）

ア 小矢部川流域下水道二上浄化センター：高岡市二上字梅田地内

【平成30年1月現在】契約電力 1,940[kW] 設備容量 7,475[kVA]、高圧進相コンデンサ容量 1,021[kVar]、非常用自家発電機 1,250[kVA]×2基、高圧電動機 320[kW]×1台 410[kW]×1台 330[kW]×1台 100[kW]×1台 100[kW]×1台、保護継電器 172台、主電気室停電可能時間 2時間程度、点数 2.8)

イ 神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センター：射水市海竜町地内

【平成30年1月現在】契約電力 2,100[kW]、設備容量 7,800[kVA]、高圧進相コンデンサ容量 1,460[kVar]、非常用自家発電機 1,500[kVA]×1台 1,250[kVA]×1台、高圧電動機 250[kW]×2台 185[kW]×1台、保護継電器 141台、主電気室停電可能時間 3時間程度、点数 2.8)

ウ 福上中継ポンプ場：小矢部市福上地内

（設備容量 100[kVA]、保護継電器 4台、点数 0.6)

エ 佐野マンホールポンプ場：高岡市佐野地内

（低圧受電、非常用自家発電機 48[kVA]、点数 0.3)

オ 西本郷中継ポンプ場：富山市婦中町西本郷地内

（設備容量 420[kVA]、非常用自家発電機 300[kVA]、保護継電器 4台、点数 1.0)

(注) 上記において点数は、電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号のハに定める算定値をいう。

点検頻度は、電気事業法施行規則第53条第2項第5号による。

(2) 履行期間

平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

(3) 予定価格

5年間の合計金額（ただし、消費税及び地方消費税を除く。）

22,540,000円

(4) 入札上の留意点

ア この入札は予定価格の事前公表試行対象とします。

2 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）等

(1) 次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。

ア 富山県の「平成28・29年度清掃・設備保守業務等競争入札参加資格者名簿」の「電気設備保守業務」に登載する者であること。

イ 入札に参加する当該業務委託の流域下水道関係市に「保安業務担当者」が勤務する営業所を有する者であること。

（注）流域下水道関係市とは、小矢部川流域下水道及び神通川左岸流域下水道の以下の流域関係市をいう。

富山市、高岡市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市

ウ 電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号に定める電気保安法人であり、本業務委託の履行に際して事業場ごとに「保安業務担当者」を1名以上及び「保安業務従事者」を2名以上定められる者であること。

（注）保安業務従事者は、電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号のイによる。保安業務担当者は、事業場ごとに保安業務従事者のなかから定める。

保安業務担当者及び保安業務従事者は、申請者の役員または従業員であること。また、各事業場を兼務してもかまわない。

エ 前項ウの保安業務担当者のうち、二上浄化センター及び神通川左岸浄化センターの担当者は、平成27年度から平成29年度の間下水道処理場（県内、県外を問わない。ただし、処理能力3,500m³/日以上に限る）で保安業務担当者を務めた経験を有すること。

(2) 当該入札は事前審査方式により実施します。

3 入札参加資格確認申請書等の提出

(1) 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を提出しなければならない。

ア 入札参加資格確認申請書（様式第1号）

イ 入札参加資格確認書（様式第2号）

ウ 保安業務従事者（予定）一覧表（様式第3号、予定する保安業務従事者ご

とに a～c を添付)

a 電気主任技術者免状の写し

b 従業員を証するもの（健康保険証の写し等）

c 業務経歴証明書（過去に産業保安監督署に提出した証明書の写しでよい）

エ 保安業務担当者の担当予定事業場一覧表（様式第4号）

オ 機械器具の保有状況一覧表（様式第5号）

カ 宣誓書（様式第6号）

キ 保安業務担当者の勤務営業所一覧表（様式第7号）

ク 保安管理業務マネジメント規定の写し（申請者のもの）

（電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号のニ関係）

(2) 提出期限

平成30年2月19日(月) 午後5時15分

(3) 提出方法

直接持参又は郵送（書留郵便）とし、提出期限まで必着するものとする。

(4) 提出場所

公益財団法人富山県下水道公社 施設管理課

〒933-0981 高岡市二上字梅田 313-3 (TEL) 0766-24-5104

4 公告に関する質問等

(1) この公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した文書を持参若しくは郵送（受付期間内に必着）により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。

ア 受付期間

平成30年2月9日（金）から平成30年3月14日（水）まで（但し、土日曜日及び祝日を除く。）の午前8時30分から午後5時15分まで

イ 受付場所

公益財団法人富山県下水道公社 施設管理課

(2) 公告の記載内容についての質問で、他の者の入札に影響があるものについてはホームページ等で公表する。

5 入札参加資格の確認の通知等

(1) 入札参加資格の確認

申請書等を審査のうえ、入札参加資格の有無を確認します。

(3) 入札参加資格の審査結果

入札参加資格の審査結果は、平成30年3月1日（木）までにFAXで通知します。

(3) 入札参加資格の無効

- ア この公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者
- イ この公告に示した入札に参加を希望する者の義務を履行しなかった者

6 入札参加資格が無いとされた者の理由説明の要求

- (1) 入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理由について説明を求められることができる。
- (2) (1)の理由説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。

ア 受付期間

平成30年3月2日（金）から平成25年3月6日（火）までの
午前8時30分から午後5時15分まで

イ 受付場所

公益財団法人富山県下水道公社 施設管理課

- (3) 理由説明の回答は、説明を求めた者に対し、平成30年3月13日（火）までに文書により行うものとする。

7 設計書等の縦覧および質問等

- (1) 入札参加資格が有る旨の通知をした者に対して、設計書等の縦覧期間を設けるものとする。

ア 縦覧期間

平成30年3月1日（木）から平成30年3月16日（金）まで（但し、
土日曜日及び祝日を除く。）の午前8時30分から午後5時15分まで

イ 縦覧場所

公益財団法人富山県下水道公社 施設管理課

- (2) 設計書等に関する質問は、質問事項を記載した文書を持参し、又は郵送（受付期間内に必着）することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。

ア 受付期間

平成30年3月1日（木）から平成30年3月14日（水）まで（但し、
土日曜日及び祝日を除く。）の午前8時30分から午後5時15分まで

イ 受付場所

公益財団法人富山県下水道公社 施設管理課

- (3) 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。
- (4) 設計書等の質問で、他の者の入札に影響があるものについてはホームページ等で公表する

8 入札期間等

- (1) 入札期間 平成30年3月19日（月） 午前8時30分から
同3月22日（木）午前12時（正午）まで

- (2) 入札方法 入札書は、直接持参又は郵送(書留郵便)とし、入札期間内に必着すること。入札書の宛先は「公益財団法人富山県下水道公社理事長 須沼英俊」宛とすること。

(注) 入札書を直接持参する場合は、封筒に入れ、表に業務委託名を記載し封緘すること。(記載例「電気工作物保安点検業務委託」入札書) 郵送の場合も表に業務委託名を記載すること。

- (3) 提出場所

公益財団法人富山県下水道公社 総務課

〒933-0981 高岡市二上字梅田 313-3 (TEL) 0766-24-5104

- (4) 開札日時

平成 30 年 3 月 22 日 (木) 午後 1 時 30 分

- (5) 開札場所

公益財団法人富山県下水道公社 総務課

- (6) 開札方法

ア 関係職員 2 名以上で実施する。

- (7) 入札の辞退等

ア 入札参加者は見積りの結果、予定価格の範囲内で入札書の提出ができないと判断した場合は、入札期間の前々日までに辞退する旨を電話等で連絡しなければならない。

イ 入札書の提出を辞退した場合は、そのことを理由に、以後の入札において何ら不利益な取扱はしないものとする。

9 入札保証金に関する事項

入札保証金は免除とする。

10 入札書の記載金額等

落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額(1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

注. 消費税及び地方消費税の取扱いは、消費税率の引上げが確定したときに協議を行うものとする。

11 入札書の無効

入札参加者が、公社入札心得に定めるもののほか、次のいずれかに該当する場合は、その者が提出した入札書は無効とする。

- (1) 予定価格を超える金額により入札した場合
- (2) 虚偽の申請により入札参加資格を得た場合
- (3) 入札金額が著しく妥当性を欠くと認められる場合

12 落札者の決定方法

- (1) 有効な入札書を提出し、11の入札書の無効に該当しない者で、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
- (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせ、落札候補者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札候補者を決定する。
- (3) 入札回数は1回限りとし、落札者がいないときは不調とする。

13 その他

- (1) 当該業務の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）その他の法令、公益財団法人富山県下水道公社入札心得の定めるところによる。
- (2) 入札に参加するにあたって提出を求める申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
- (3) 提出された申請書等は、当該入札以外の目的には使用しない。
- (4) 提出された申請書等は、返却しない。
- (5) やむを得ない理由があるものとして認めた場合以外は、申請書等の差替えは認めない。
- (6) 入札書を提出するに当たっては、4の公告に関する質問等及び7設計書に関する質問等の内容を確認すること。
- (7) 提出された申請書等に関して、関係職員から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
- (8) その他不明な点については、公益財団法人富山県下水道公社施設管理課（電話 0766-24-5104）に問い合わせること。

入札参加資格確認申請書

(公財) 富山県下水道公社
事務局長 殿

下記の業務委託等に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。

記

- 1 入札（見積）番号 10
- 2 業務委託名 電気工作物保安点検業務委託

(提出者)

業者名
郵便番号・住所
代表者名
担当者（所属・氏名）
担当者E-mailアドレス
連絡電話番号
連絡FAX番号

添付書類 入札参加資格確認書
保安業務従事者（予定）一覧表
保安業務担当者の担当予定事業場一覧表
機械器具の保有状況一覧表
宣誓書
保安業務担当者の勤務営業所一覧表
保安管理業務マネジメント規定の写し

(記載例)

様式第1号

平成 年 月 日

入札参加資格確認申請書

(公財) 富山県下水道公社
事務局 長 殿

下記の業務委託等に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。

記

- 1 入札(見積)番号 10
- 2 業務委託名 電気工作物保安点検業務委託

(提出者)

業者名	株式会社 ●●●●
郵便番号・住所	〒000-0000 △△市△△町●●-●●
代表者名	代表取締役社長 ○○○○
担当者(所属・氏名)	総務課 ▲▲▲▲
担当者E-mailアドレス	▲▲▲▲@□□□□□
連絡電話番号	(○○○○)■●-□□□□
連絡FAX番号	(○○○○)■▲-□■□▲

添付書類	入札参加資格確認書
	保安業務従事者(予定)一覧表
	保安業務担当者の担当予定事業場一覧表
	機械器具の保有状況一覧表
	宣誓書
	保安業務担当者の勤務営業所一覧表
	保安管理業務マネジメント規定の写し

入 札 参 加 資 格 確 認 書

住 所
商号又は名称
代表者氏名

下記の業務委託等に係る入札に参加する者に必要な資格について、下記のとおり確認しました。

記

- 1 入札（見積）番号 10
- 2 業 務 委 託 名 電気工作物保安点検業務委託
- 3 入札に参加する者に必要な資格

内 容	該当・非該当の別(※)
(1) 入札参加資格の確認申請の提出期限の日から当該業務委託の入札の日までの間において、富山県から指名停止を受けていない者であること。	(該当 ・ 非該当)
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者に該当しない者であること。	(該当 ・ 非該当)
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定により更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。	(該当 ・ 非該当)
(4) 富山県の「平成28・29年度清掃・設備保守業務等競争入札参加資格者名簿」の「電気設備保守業務」に登載する者であること。	(該当 ・ 非該当)
(5) 入札に参加する当該業務委託の流域下水道関係市に「電気保安担当者」の勤務する営業所を有する者であること。	(該当 ・ 非該当)
(6) 電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号に定める電気保安法人であり、本業務委託の履行に際して事業場ごとに「保安業務担当者」を1名以上及び「保安業務従事者」を2名以上定められる者であること。	(該当 ・ 非該当)
(7) (6)の保安業務担当者のうち、二上浄化センター及び神通川左岸浄化センターの担当者は、平成27年度から平成29年度の間下水道処理場（県内、県外を問わない。ただし、処理能力3,500m ³ /日以上に限る）で保安業務担当者を務めた経験を有すること。	(該当 ・ 非該当)

(※) 申請者は、資格の内容（左欄）を満たすことを確認のうえ、右欄の「該当」に○印を付すこと。

保安業務従事者（予定）一覧表

1	ふりがな 氏名	年齢	歳
	電気主任技術者免状の種別 第種	実務経験	年
	従事する事業場（○で囲む）	二上 神左	福上 佐野 西本郷
	保安業務担当者となる場合の事業場	二上 神左	福上 佐野 西本郷
2	ふりがな 氏名	年齢	歳
	電気主任技術者免状の種別 第種	実務経験	年
	従事する事業場（○で囲む）	二上 神左	福上 佐野 西本郷
	保安業務担当者となる場合の事業場	二上 神左	福上 佐野 西本郷
3	ふりがな 氏名	年齢	歳
	電気主任技術者免状の種別 第種	実務経験	年
	従事する事業場（○で囲む）	二上 神左	福上 佐野 西本郷
	保安業務担当者となる場合の事業場	二上 神左	福上 佐野 西本郷
4	ふりがな 氏名	年齢	歳
	電気主任技術者免状の種別 第種	実務経験	年
	従事する事業場（○で囲む）	二上 神左	福上 佐野 西本郷
	保安業務担当者となる場合の事業場	二上 神左	福上 佐野 西本郷
5	ふりがな 氏名	年齢	歳
	電気主任技術者免状の種別 第種	実務経験	年
	従事する事業場（○で囲む）	二上 神左	福上 佐野 西本郷
	保安業務担当者となる場合の事業場	二上 神左	福上 佐野 西本郷
6	ふりがな 氏名	年齢	歳
	電気主任技術者免状の種別 第種	実務経験	年
	従事する事業場（○で囲む）	二上 神左	福上 佐野 西本郷
	保安業務担当者となる場合の事業場	二上 神左	福上 佐野 西本郷

（注）本業務委託で定める予定の保安業務担当者及び保安業務従事者について記載する。

各保安業務従事者の電気主任技術者免状の写し、従業員を証するもの（健康保険証の写し等）及び実務経歴証明書（過去に産業保安監督署に提出した証明書の写しでよい）を添付すること。（枚数が足りない場合は、本表をコピーして使用してください。）

様式第4号（電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号のハ関係）

平成 年 月 日

保安業務担当者の担当予定事業場一覧表

保安業務担当者 氏名 _____

No.	設置者名	事業場名	所在地	設備容量 (KVA)	最大電力 (KW)	受電電圧 (V)	発電出力(KW)		点検回数	換算係数	承認年月日	お客様番号	備考
							常用	非常用					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

※ 本業務委託で定める予定の保安業務担当者ごとに記載すること

※ 平成30年度に担当予定の事業場を本業務委託を含めて記載のこと

ページ計 _____ 件 _____ 点

総合計 _____ 件 _____ 点

P / _____

様式第5号（電気事業法施行規則第52条の2第1項第2号のロ関係）

機械器具の保有状況一覧表

項 目	支店	支店	支店	支店					合 計
保安業務担当者・従事者数									
機 械 器 具 名 称	絶縁抵抗計								
	電流計								
	電圧計								
	低圧検電器								
	高圧検電器								
	接地抵抗計								
	騒音計								
	振動計								
	回転計								
	継電器試験装置								
	絶縁耐力試験装置								

(注) 継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借り受け予定の装置も含めること。

(枚数が足りない場合は、本表をコピーして使用してください。)

宣 誓 書

（公財）富山県下水道公社
事務局長 殿

当社は、これまで電気事業法施行規則第53条第5項の規定による取消しに関し責任を問われたことがないこと、また、同規定による取消しに関し責任を問われた者を保安管理業務に従事させていないことを宣誓します。

平成 年 月 日

法人名：

代表者：

印

保安業務担当者の勤務営業所一覧

ふりがな 氏名	保安業務担当者となる予定の事業場 二上浄化センター
勤務する営業所 名称 住所	TEL
下水処理場の実務経歴（従事期間、処理場名、処理能力、業務内容について記載する）	
ふりがな 氏名	保安業務担当者となる予定の事業場 神通川左岸浄化センター
勤務する営業所 名称 住所	TEL
下水処理場の実務経歴（従事期間、処理場名、処理能力、業務内容について記載する）	
ふりがな 氏名	保安業務担当者となる予定の事業場 福上中継ポンプ場
勤務する営業所 名称 住所	TEL
ふりがな 氏名	保安業務担当者となる予定の事業場 佐野マンホールポンプ場
勤務する営業所 名称 住所	TEL
ふりがな 氏名	保安業務担当者となる予定の事業場 西本郷中継ポンプ場
勤務する営業所 名称 住所	TEL

(注) 保安業務担当者の勤務する営業所から担当事業所までの移動に要する時間は、2時間以内とする。